



제25-0195호

안전인증서

(주)엠투아이코퍼레이션

경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행 규칙 제110조의제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

산업용 HMI 터치패널

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
TOPRT1040SD-Ex	DC24 V, 15 W Ex ec II T6 Gc	25-GA2BO-0195X

인증기준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인증조건

Tamb : -10°C ~ +50°C, 뒷면 사용조건 참조

2025년 04 월 28 일

한국가스안전공사 사장

